

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

« _____ » _____ 20__ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта МБОУ п. Свх. им. Льва Толстого
- 1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, Лев-Толстовский р-н, п. Свх им Льва Толстого, ул. Лесная, д. 3
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1959, последнего капитального ремонта _____
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального _____
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение п. Свх. им. Льва Толстого
краткое наименование МБОУ п. Свх. им. Льва Толстого
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, Лев-Толстовский р-н, п. Свх им Льва Толстого, ул. Лесная, д. 3
- 1.8 Основание для пользования объектом _____
- 1.9 Форма собственности муниципальная собственность
- 1.10 Территориальная принадлежность _____
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) _____
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты _____

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности Образование->Школы
- 2.2 Виды оказываемых услуг _____
- 2.3 Форма оказания услуг _____
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: _____
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: _____
- 2.6 Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) _____ вместимость _____ пропускная способность _____
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ м.
- 3.2.2 время движения (пешком) _____ мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет
- 3.2.4 Перекрестки: _____
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: _____
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: _____ (описание:)
Их обустройство для инвалидов на коляске: _____ (описание:)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	

4	с нарушениями зрения	
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	
2	Вход в здание	
3	Пути движения внутри здания	
4	Пути эвакуации	
5	Зона целевого назначения	
6	Санитарно-гигиенические помещения	
7	Помещения для питания	
8	Средства информации и телекоммуникации	
9	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласно

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение 1

к Анкете ОСИ № _____ от «__» _____ 20__ г.

Фактические параметры структурно-функциональных зон

Основание обследования Областная целевая программа "Доступная среда на 2011-2015 годы"
 Дата актуальности 22.09.2015
 Обследование № Ш_19.09.2015

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию -> Территория объекта (вход на территорию, территория б
 Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
252н/07	Вход на территорию №1	К	О	С	Г			
252н/07	-Знак доступности учреждения					норматив не установлен		
252н/07	-путь к главному (специализированному) входу в здание	Х	Х	Х	Х			
252н/07	-декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию			Х		наличие		
252н/07	-места отдыха: через 200 м		Х			наличие		
252н/07	-указатели направления движения	Х	Х		Х	наличие		
252н/07	-ширина полосы движения	Х	Х			не менее 180 см		
252н/07	-ширина прохода, калитки, проема в ограждении (в свету)	Х	Х	Х		не менее 90 см		

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Пристройка, 1 этаж -> Территория, прилегающая к зданию -> Территория объекта (вход на территорию, т
 Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
252н/07	Вход на территорию №1	К	О	С	Г			
252н/07	-Знак доступности учреждения					норматив не установлен		
252н/07	-путь к главному (специализированному) входу в здание	Х	Х	Х	Х			

252н/07	декоративное ограждение, выполняющее указывающие функции			X			наличие	
252н/07	места отдыха: через 200 м		X				наличие	
252н/07	указатели направления движения	X	X			X	наличие	
252н/07	ширина полосы движения	X	X				не менее 180 см	
252н/07	ширина прохода, калитки, проема в ограждении (в свету)	X	X	X			не менее 90 см	

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Этаж 1 -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо, тамбур, лестница)

Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Дверной проём							
	высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см		
	высота наружного порога	X				не более 2,5 см		
	двери автоматические раздвижные (А)					признак		
	двери распашные (Р)					признак		
	ширина проема в свету	X				не менее 90 см		
	Крыльцо (входная площадка)							
	Высота площадки					норматив не установлен		
	поручни (ограждения) при высоте площадки более 45 см	X	X	X		наличие		
	Габариты площадки	X				не менее 220х220 см		
	глубина	X				не менее 220 см		
	ширина	X				не менее 220 см		
	Навес	X	X	X		наличие		
	Нескользяе покрытие	X	X	X		наличие		
	Лестница наружная							
	Высота ступеней и ширина проступи					15х30		
	Высота подъема ступеней		X	X		не более 15 см.		
	Одинаковая геометрия всех ступеней		X	X		Соблюдается		
	Ширина проступи		X	X		не менее 30 см.		
	Контрастная окраска ступеней			X				
	первая ступень			X		наличие		
	последняя ступень			X		наличие		
	Нескользяе покрытие		X	X		наличие		
	Поручни с двух сторон		X	X		наличие		установить опорные поручни с обеих сторон
	горизонтальные завершения поручня вверху с использованием сцепления (защелкивание)			X		не менее 30 см		
	горизонтальные завершения поручня внизу с использованием сцепления (защелкивание)			X		не менее 30 см		
	на высоте		X	X		85-95 см		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем			X		наличие		оборудовать рельефной тактильной полосой марш
	вверху (ширина)			X		60 см		
	внизу (ширина)			X		60 см		
	Наличие наружного подъемника	X				наличие		
	подъемник вертикальный (В)					наличие		
	подъемник наклонный (Н)					наличие		
	Пандус переносной	X	X			наличие		
	Тамбур	X				наличие		
	Габариты тамбура	X				не менее 220х180 см		
	глубина	X				не менее 220 см		
	ширина	X				не менее 180 см		
	Дверной проём	X						
	высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см		
	высота наружного порога	X				не более 2,5 см		
	двери автоматические раздвижные (А)					признак		
	двери распашные (Р)					признак		
	ширина проема в свету	X				не менее 90 см		

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Пристройка, 1 этаж -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо, тамбур, лестница)

Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Дверной проём							

	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см		
	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см		
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак		
	-двери распашные (Р)					признак		
	-ширина проема в свету	X				не менее 90 см		
	Крыльцо (входная площадка)							
	-Высота площадки					норматив не установлен		
	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	X	X	X		наличие		
	-Габариты площадки	X				не менее 220х220 см		
	-глубина	X				не менее 220 см		
	-ширина	X				не менее 220 см		
	-Навес	X	X	X		наличие		
	-Несколько покрытие	X	X	X		наличие		
	Лестница наружная					наличие		
	-Высота ступеней и ширина проступи					15х30		
	-Высота подьема ступеней		X	X		не более 15 см.		
	-Одинаковая геометрия всех ступеней		X	X		Соблюдается		
	-Ширина проступи		X	X		не менее 30 см.		
	-Контрастная окраска ступеней			X				
	-первая ступень			X		наличие		
	-последняя ступень			X		наличие		
	-Несколько покрытие		X	X		наличие		
	-Поручни с двух сторон		X	X		наличие		
	-горизонтальные завершения поручня сверху с защитным покрытием (антибликом)			X		не менее 30 см		
	-горизонтальные завершения поручня внизу с противоскользящим покрытием (антибликом)			X		не менее 30 см		
	-на высоте		X	X		85-95 см		
	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем			X		наличие		оборудовать рельефной тактильной полосой марш
	-вверху (ширина)			X		60 см		
	-внизу (ширина)			X		60 см		
	Наличие наружного подъемника	X				наличие		
	-подъемник вертикальный (В)					наличие		
	-подъемник наклонный (Н)					наличие		
	Пандус переносной	X	X			наличие		
	Тамбур	X				наличие		
	-Габариты тамбура	X				не менее 220х180 см		
	-глубина	X				не менее 220 см		
	-ширина	X				не менее 180 см		
	-Дверной проём	X						
	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см		
	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см		
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак		
	-двери распашные (Р)					признак		
	-ширина проема в свету	X				не менее 90 см		

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Пристройка, 1 этаж -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл)

Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
252н/07	Коридор/холл №1	К	О	С				
252н/07	-место отдыха и ожидания (наибольшее количество человек) глубина 150 см, ширина 90 см	X	X	X		не менее 25 м		
252н/07	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сиденья до оборудования в зоне движения, наибольший элемент)	X	X			не менее 1 ед. на этаж		
252н/07	-Ширина коридора менее 150 см.			X		не более 10 см.		
252н/07	-Тактильная полоса			X		Наличие		
252н/07	-Наличие разворотных площадок	X				наличие		
252н/07	-Разворотная площадка							
252н/07	-ширина полосы движения при открытых дверях	X				не менее 120 см		

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Этаж 1 -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл)

Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
252н/07	Коридор/холл №1	х	о	с				
252н/07	-место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние от выхода до места ожидания)	х	х	х		не менее 25 м		
252н/07	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	х	х			не менее 1 ед. на этаж		
252н/07	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от ступени до поручней)	х	х	х		не менее 1 ед. на этаж		
252н/07	-наличие оборудования в зоне движения, наибольшая высота			х		не более 10 см.		
252н/07	-Тактильная полоса			х		Наличие		
252н/07	-Ширина коридора менее 150 см.							
252н/07	-Наличие разворотных площадок	х				наличие		
252н/07	-Разворотная площадка							
252н/07	-ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	х				не менее 120 см		

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Этаж 1 -> Пути эвакуации -> Пути эвакуации

Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Не допускается эвакуация по открытым металлическим наружным лестницам конструкции эвакуационных путей -	х	х	х	х			
	-наличие помещений, выходящих в тупиковый коридор	х	х	х	х			
	-места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в помещениях, выходящих в тупиковый коридор							
	Наличие зрительных залов							
	-места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в зрительных залах							
	Наличие трибун							
	-места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов на трибунных обслуживаниях и обслуживаниях							
	Наличие пожаробезопасной зоны на путях эвакуации							
	-Пожаробезопасная зона на путях эвакуации ширина участков эвакуационных путей для тип т (в помещениях, в которых не более 15 человек)							
252н/07	-помещения, в которых не более 15 человек №1	к						
252н/07	-Ширина дверей из помещения	х				не менее 0,9 м.		
252н/07	-наличие помещений, в которых более 15 человек							
252н/07	-Помещения, в которых более 15 человек							
252н/07	-Наличие переходных лоджий или балконов							
252н/07	-Переходная лоджия или балкон							
252н/07	-Наличие коридоров или пандусов для эвакуации							
252н/07	-Коридор или пандус для эвакуации							

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Пристройка, 1 этаж -> Пути эвакуации -> Пути эвакуации

Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Не допускается эвакуация по открытым металлическим наружным лестницам конструкции эвакуационных путей -	х	х	х	х			
	-наличие помещений, выходящих в тупиковый коридор	х	х	х	х			
	-места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в помещениях, выходящих в тупиковый коридор							
	Наличие зрительных залов							
	-места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в зрительных залах							
	Наличие трибун							
	-места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов на трибунных обслуживаниях и обслуживаниях							
	Наличие пожаробезопасной зоны на путях эвакуации							
	-Пожаробезопасная зона на путях эвакуации ширина участков эвакуационных путей для тип т (в помещениях, в которых не более 15 человек)							
252н/07	-помещения, в которых не более 15 человек №1	к						
252н/07	-Ширина дверей из помещения	х				не менее 0,9 м.		

252н/07	-Наличие помещений, в которых более 15 человек						
252н/07	-Помещения, в которых более 15 человек						
252н/07	-Наличие переходных лоджий или балконов						
252н/07	-Переходная лоджия или балкон						
252н/07	-Наличие коридоров или пандусов для эвакуации						
252н/07	-Коридор или пандус для эвакуации						

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Пристройка, 1 этаж -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
252н/07	Обслуживание в кабинете №1	К	О					
252н/07	-Габариты зоны сидения, глубина	Х				не менее 120 см		
252н/07	-Дверной проём							
252н/07	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см		
252н/07	-высота наружного порога	Х				не более 2,5 см		
252н/07	-Ширина проема двери в свету	Х	Х			не менее 90 см		
252н/07	-Зона для кресла-коляски	Х				не менее 150х150 см		
252н/07	-глубина	Х				не менее 150 см		
252н/07	-ширина	Х				не менее 150 см		
252н/07	-Стол с высотой рабочей поверхности	Х	Х			60-80 см		

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Этаж 1 -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
252н/07	Обслуживание в кабинете №1	К	О					
252н/07	-Габариты зоны сидения, глубина	Х				не менее 120 см		
252н/07	-Дверной проём							
252н/07	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см		
252н/07	-высота наружного порога	Х				не более 2,5 см		
252н/07	-Ширина проема двери в свету	Х	Х			не менее 90 см		
252н/07	-Зона для кресла-коляски	Х				не менее 150х150 см		
252н/07	-глубина	Х				не менее 150 см		
252н/07	-ширина	Х				не менее 150 см		
252н/07	-Стол с высотой рабочей поверхности	Х	Х			60-80 см		
252н/07	Обслуживание в кабинете №2	К	О					
252н/07	-Габариты зоны сидения, глубина	Х				не менее 120 см		
252н/07	-Дверной проём							
252н/07	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см		
252н/07	-высота наружного порога	Х				не более 2,5 см		
252н/07	-Ширина проема двери в свету	Х	Х			не менее 90 см		
252н/07	-Зона для кресла-коляски	Х				не менее 150х150 см		
252н/07	-глубина	Х				не менее 150 см		
252н/07	-ширина	Х				не менее 150 см		
252н/07	-Стол с высотой рабочей поверхности	Х	Х			60-80 см		
252н/07	Обслуживание в кабинете №3	К	О					
252н/07	-Габариты зоны сидения, глубина	Х				не менее 120 см		
252н/07	-Дверной проём							
252н/07	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см		
252н/07	-высота наружного порога	Х				не более 2,5 см		
252н/07	-Ширина проема двери в свету	Х	Х			не менее 90 см		
252н/07	-Зона для кресла-коляски	Х				не менее 150х150 см		
252н/07	-глубина	Х				не менее 150 см		
252н/07	-ширина	Х				не менее 150 см		
252н/07	-Стол с высотой рабочей поверхности	Х	Х			60-80 см		

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Пристройка, 1 этаж -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые)

Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
252н/07	Санузел отдельный №1	К	О	С				
252н/07	-Дверной проём							
252н/07	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см		
252н/07	-высота наружного порога	Х				не более 2,5 см		
252н/07	-Ширина проема двери в свету	Х				не менее 90 см		
252н/07	-Знак доступности помещения	Х	Х			наличие		
252н/07	-количество кабин, оборудованных для инвалидов	Х	Х			не менее 1 ед.		
252н/07	-Кабины	Х	Х					
252н/07	-Габариты	Х				не менее 180х105 см		
252н/07	-минимальная глубина	Х				не менее 180 см		
252н/07	-минимальная ширина	Х				не менее 165 см		
252н/07	-Закрытые кабины					наличие		
252н/07	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см		
252н/07	-высота наружного порога	Х				не более 2,5 см		
252н/07	-ширина проема двери в свету	Х				не менее 90 см		
252н/07	-Знак доступности кабины	Х	Х			наличие		
252н/07	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	Х				не менее 80х120 см		
252н/07	-глубина	Х				не менее 120 см		
252н/07	-ширина	Х				не менее 80 см		
252н/07	-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)		Х			наличие		
252н/07	-опорные поручни	Х	Х			наличие		
252н/07	-Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)			Х		30 см		
252н/07	-Наличие писсуаров		Х	Х		наличие		
252н/07	-Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью			Х		30 см		
252н/07	Санузел отдельный №2	К	О	С				
252н/07	-Дверной проём							
252н/07	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см		
252н/07	-высота наружного порога	Х				не более 2,5 см		
252н/07	-Ширина проема двери в свету	Х				не менее 90 см		
252н/07	-Знак доступности помещения	Х	Х			наличие		
252н/07	-количество кабин, оборудованных для инвалидов	Х	Х			не менее 1 ед.		
252н/07	-Кабины	Х	Х					
252н/07	-Габариты	Х				не менее 180х105 см		
252н/07	-минимальная глубина	Х				не менее 180 см		
252н/07	-минимальная ширина	Х				не менее 165 см		
252н/07	-Закрытые кабины					наличие		
252н/07	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см		
252н/07	-ширина проема двери в свету	Х				не менее 90 см		
252н/07	-Знак доступности кабины	Х	Х			наличие		
252н/07	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	Х				не менее 80х120 см		
252н/07	-глубина	Х				не менее 120 см		
252н/07	-ширина	Х				не менее 80 см		
252н/07	-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)		Х			наличие		
252н/07	-опорные поручни	Х	Х			наличие		
252н/07	-Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)			Х		30 см		
252н/07	-Наличие писсуаров		Х	Х		наличие		
252н/07	-Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью			Х		30 см		
252н/07	Санузел отдельный №3	К	О	С				
252н/07	-Дверной проём							
252н/07	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см		
252н/07	-высота наружного порога	Х				не более 2,5 см		
252н/07	-Ширина проема двери в свету	Х				не менее 90 см		
252н/07	-Знак доступности помещения	Х	Х			наличие		
252н/07	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов	Х	Х			не менее 1 ед.		
252н/07	-Кабины	Х	Х					
252н/07	-Габариты	Х				не менее 180х165 см		
252н/07	-минимальная глубина	Х				не менее 180 см		
252н/07	-минимальная ширина	Х				не менее 165 см		
252н/07	-Закрытые кабины					наличие		
252н/07	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см		
252н/07	-высота наружного порога	Х				не более 2,5 см		

252н/07	-ширина проема двери в свету	X				не менее 90 см	
252н/07	-Знак доступности кабины	X	X			наличие	
252н/07	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	X				не менее 80х120 см	
252н/07	-глубина	X				не менее 120 см	
252н/07	-ширина	X				не менее 80 см	
252н/07	-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)		X			наличие	
252н/07	-опорные поручни	X	X			наличие	
252н/07	-Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)			X		30 см	
252н/07	-Наличие писсуаров		X	X		наличие	
252н/07	-Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью			X		30 см	

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Пристройка, 1 этаж -> Помещения для питания -> Помещение для питания

Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
252н/07	Помещение для питания №1	К	О					
252н/07	-возможность одновременного обслуживания лиц, передвигающихся на креслах-колясках	X	X			90% списочного состава		
252н/07	-Дверной проём	X	X					
252н/07	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см		
252н/07	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см		
252н/07	-Ширина проема двери в свету	X				не менее 90 см		
252н/07	-Площадь 1 (одного) места	X	X			2-2,4 м2		

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации -> Средства информации и телекоммуникации

Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	X		X	X	наличие		
	-Надписи	X		X	X	наличие		
	-высота прописных букв			X		не менее 7,5 см		
	-освещенность			X		наличие		
	-размещение на высоте	X		X	X	не более 160 см		
	-Указатели, пиктограммы			X		наличие		
	-высота символов			X		не менее 7,5 см		
	-освещенность			X		наличие		
	-размещение на высоте	X		X		не более 200 см		
	малогабаритные аудиовизуальные информационно-созвучные системы	X	X	X	X	наличие		
	Речевые информаторы и маяки			X		наличие		установить речевые информаторы
	-звуковой маяк у входа (динамик с световые текстовые табло для вывода информации)			X		наличие		
	тактильные средства информации о предоставлении услуги			X	X	наличие		
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки			X		наличие		
	-на кабинках санитарно-бытовых помещений			X		наличие		
	-на кнопках управления лифта			X		наличие		
	-на поручнях лестниц			X		наличие		
	-размещение на высоте			X		60-110 см		
	Телефоны и таксофоны							
	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)	X				наличие		
	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	X				наличие		
	-Текстофоны (текстовые телефоны)				X	не менее 1 шт.		
	-Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами			X	X	не менее 1 шт.		

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Пристройка, 1 этаж -> Средства информации и телекоммуникации -> Средства информации и телекомму
 Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	x		x	x	наличие		
	-Надписи	x		x	x	наличие		
	-высота прописных букв			x		не менее 7,5 см		
	-освещенность			x		наличие		
	-размещение на высоте	x		x	x	не более 160 см		
	-Указатели, пиктограммы			x		наличие		
	-высота символов			x		не менее 7,5 см		
	-освещенность			x		наличие		
	-размещение на высоте	x		x		не более 200 см		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	x	x	x	x	наличие		
	Речевые информаторы и маяки			x		наличие		установить речевые информаторы
	-Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²			x		наличие		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации			x	x	наличие		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги			x		наличие		
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки			x		наличие		
	-на кабинках санитарно-бытовых помещений			x		наличие		
	-на кнопках управления лифта			x		наличие		
	-на поручнях лестниц			x		наличие		
	-размещение на высоте			x		60-110 см		
	Телефоны и таксофоны							
	-Таксафон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)	x				наличие		
	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	x				наличие		
	-Текстофоны (текстовые телефоны)				x	не менее 1 шт.		
	-Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами			x	x	не менее 1 шт.		